

Gribskov Kommune
Vej og forsyning
Råhuset
3200 Helsingø



Tisvilde, den 22. december 2010

Tillæg 13 til Helsingø Kommunes spildevandsplan

Gribskov Kommune har den 16. november 2010 fremlagt ovennævnte tillæg om kloakering af en ny sommerhusudstyknings ved Vejbyvej i offentlig høring.

Godhavn Grundejerforening fremsætter i den anledning følgende indsigelser mod det fremlagte tillæg:

1. Tillægget til spildevandsplanen upræcist. Det fremgår ikke af tillægget hvordan det udvidelsen af kloakoplandet skal tilsluttes det eksisterende spildevandssystem. Det ser også ud til, at ikke kun de nyudstykede ejendomme indgår i kloakoplandet, men også en eksisterende landbrugsejendom.

Foreningen finder på den baggrund, at tillægget ikke i den foreliggende form kan indgå i kommunens spildevandsplan. Tillægget bør tydeligt og detaljeret vise spildevandsledningernes forløb og tilslutning til de eksisterende spildevandsledninger. Af beskrivelsen af tillæggets indhold og formål bør også fremgå, hvis en eksisterende landbrugsejendom påtænkes at indgå i kloakoplandet.

Vi foreslår, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen som detaljeret viser hvordan det nye kloakopland skal indpasses i den eksisterende spildevandsplan og at dette tillæg fremlægges i offentlig høring.

2. Den nuværende kloakforsyning i området er jævnlige stærkt overbelastet og giver anledning til oversvømmelser i Godhavn Grundejerforenings medlemsområde. Flere grundejere har også i perioder vanskeligheder med at udlede spildevand, fx ved at det ikke er muligt at anvende vandskyllende toiletter. Det gælder for nogle af foreningens medlemmer langs Brudsbakke.

Det er derfor foreningens opfattelse, at udvidelsen af kloakoplandet ikke kan ske ved udledning gennem de spildevandsledninger, der løber gennem Gåseholm, Lilledal og Markeskelsvej, da der disse steder i nogle situationer har helt utilstrækkelig kapacitet.

3. Godhavn Grundejerforening har over for Gribskov Kommune gentagne gange bedt om, at det sandsynliggøres, at kloakforsyningen i området har tilstrækkelig kapacitet. Det er Godhavn Grundejerforeningens opfattelse, at dimensioneringen af spildevandsafledningen i området ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne området efter at der dels er sket en betydelig udvidelse af de oprindelige sommerhusområder, og dels at brugen af sommerhuse er væsentlig ændret fra 1960'erne, hvor anlægget blev dimensioneret, og til nu 50 år senere, hvor swimmingpools, vaske- og opvaskemaskiner og helårsanvendelse er blevet sædvanlige.

Det er grundejerforeningens opfattelse, at dimensioneringen af det samlede spildevandssystem i området slet ikke svarer til den nuværende brug af området. Meget store dele spildevandet fra kloakoplandet ledes gennem kloakledningen gennem Brudsbakke-Lilledal mod Tisvilde rensningsanlæg og dimensioneringen af netop denne strækning er helt utilstrækkelig og giver anledning til oversvømmelser.



Selv om kommunen i mange år har hævdet, at overbelastningen skyldes udledning af overfladevand til kloakken, er det ikke lykkedes kommunen at påvise dette ved målinger eller bringe den form for udledning til ophør.

Yderligere belastning af kloakledningen fra Lilledal under Vejbyvej og videre mod rensningsanlægget ved tilslutning af det opland, der omfattes af det fremsatte tillæg nr. 13, bør derfor ikke finde sted. Grundejerforeningen foreslår, at tilslutningen af det nye kloakopland etableres således, at spildevandet ledes ad andre veje end af den eksisterende hovedkloakledning fra Lilledal/Markeskelsvej under Vejbyvej.

4. Godhavn Grundejerforening har konstateret, at der allerede er foretaget nedgravning af kloakledninger og tilslutning til det eksisterende spildevandssystem i det nye kloakopland. Foreningen er helt uforstående over for, at disse arbejder har kunnet udføres inden der foreligger en godkendt spildevandsplan for området. Hvis dette er sket med kommunens tilladelse, virker det som om kommunen allerede har besluttet sig for at godkende udvidelsen af kloakoplandet og at den offentlige høringsfase alene er "på skrømt" og at eventuelle indsigelser ikke af kommunalbestyrelsen tillægges betydning.

Foreningen går ud fra, at kommunen eller kommunens spildevandsselskab GribVand A/S ikke har indgået aftale med byggemodneren om etableringen af kloakanlægget inden spildevandstillægget er godkendt og at anlægget dermed ikke efterfølgende kan overdrages til kommunen eller kommunens spildevandsselskab.

5. I forbindelse med den i punkt 4 omtalte nedgravning af spildevandsledninger er der sket gennembrud af et sognedige, der efter den gældende lokalplan 533.01 ikke må gennembrydes.

Godhavn Grundejerforening foreslår, at tillægget til spildevandsplanen udformes så kloakforsyningen til området ikke nødvendiggør gennembrud af diget og at allerede foretagne gennembrud af diget reetableres.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i Godhavn Grundejerforening

Kirsten E. Jessen
formand